

Allegato al decreto
n. 4 del 28 GEN. 2021

dipvvf.COM-PD.REGISTRO
UFFICIALE.U.0021899.17-11-2020



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PADOVA
Ufficio Prevenzione Incendi

Alla REGIONE del VENETO

Vs. Rif. Prot.n.480704 del 11.11.2020

OGGETTO: Convocazione Conferenza di Servizi per il 26.11.2020
Pratica VV.F. N. 51307
Ditta: ECOREX S.r.L. Via Umbria n.11 - Monselice

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il 26.11.2020, si richiama quanto previsto nella valutazione del progetto della ditta di cui si allega copia, della quale si prega di prendere atto nel verbale finale dei lavori della conferenza di servizi.

Il responsabile del procedimento
(DVD Vincenzo PUCCIA)
(FIRMATO E TRASMESSO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PADOVA
Ufficio Prevenzione Incendi**

Alla REGIONE del VENETO

Vs. Rif. Prot.n.480704 del 11.11.2020

OGGETTO: Convocazione Conferenza di Servizi per il 26.11.2020
Pratica VV.F. N. 51307
Ditta: ECOREX S.r.L. Via Umbria n.11 - Monselice

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il 26.11.2020, si richiama quanto previsto nella valutazione del progetto della ditta di cui si allega copia, della quale si prega di prendere atto nel verbale finale dei lavori della conferenza di servizi.

**Il responsabile del procedimento
(DVD Vincenzo PUCCIA)**

(FIRMATO E TRASMESSO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PADOVA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Prot. N° **13518**

Padova 05/07/2019

Alla Ditta ECOREX S.R.L.
VIA UMBRIA, 1
35043 MONSELICE

alla c.a. Sig. Mirko MURARO

Al Sig. Sindaco del Comune di
MONSELICE

Alla Regione del Veneto
Vs. Rif. Prot.n.293359

Class: A.000.07 del 03/07/2019

Pec: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 51307 relativa all'attività n. 34.1.B - 44.1.B - 12.2.B - 70.1.B - 38.1.B del D.P.R. N. 151/2011.
Ditta ECOREX S.R.L. - VIA UMBRIA 1 MONSELICE.-
Responsabile dell'Istruttoria Tecnica: D.V.D. Gaetano PASQUATO

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta in data **05.07.2019**, intesa ad ottenere la valutazione di conformità del progetto presentato ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 151/2011, visto l'esito dell'esame delle documentazioni effettuato da funzionario tecnico di questo Comando, si trasmette il provvedimento di CONFORMITÀ POSITIVO CONDIZIONATO alle prescrizioni riportate nella nota allegata del Responsabile del Procedimento rispetto alle norme di riferimento e regole dell'arte, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Prima dell'esercizio dell'attività, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo Comando, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La S.C.I.A. dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, ovvero:

- ✓ Art. 4 del DM 7/8/2012, facendo riferimento all'allegato II al medesimo decreto per quanto relativo alle Certificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

In particolare dovranno essere prodotti i seguenti modelli, debitamente compilati e sottoscritti:

mod. "elenco cert/dich. di conformità" mod. "comp. attività"

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi a :

- ✓ Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L. 06/12/1971 n° 1034 entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica.
- ✓ Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Vincenzo LOTITO)
(FIRMATO E TRASMESSO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)

1/3



Allegato al decreto
n. 4 del 28 GEN. 2021

Padova 05/07/2019

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PADOVA

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 51307 relativa all'attività n. 34.1.B - 44.1.B - 12.2.B - 70.1.B - 38.1.B del D.P.R. n 151/2011.
Ditta ECOREX S.R.L. - VIA UMBRIA 1 MONSELICE.-

Si comunica che a seguito di esame del progetto allegato alla domanda in oggetto, non sono emersi apprezzabili elementi di difformità alle norme e ai criteri di sicurezza antincendio.

Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:

- Anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l'obbligo dell'integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio
- Contestualmente all'eventuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011, dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- Ove l'attività risulti inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98, ovvero si rimanda ai prescritti dell'art.6 del DPR 151/2011
- Il magazzino materie prime deve essere separato dagli uffici e dagli spogliatoi con strutture e porte resistenti al fuoco EI 60.
- Gli spogliatoi devono essere provvisti di uscita di sicurezza diretta verso l'esterno, ovvero tramite disimpegno protetto EI 60.
- Il comparto "B" liquidi combustibili deve essere provvisto di bacino complessivo di contenimento a pavimento, resistente al fuoco, di volume pari a quello dei liquidi ivi depositati.
- Il box interno per liquidi infiammabili nuovo deve essere spostato all'esterno, ovvero in adiacenza a parete esterna dell'edificio, su cui realizzare l'accesso esterno e le aperture naturali di aerazione (1/30 della superficie in pianta).

Allegato al decreto

n. 4 del 28 GEN. 2021

COPIA DI LAVORO

- Il posizionamento delle apparecchiature per la ricarica degli accumulatori elettrici dei carrelli elevatori, nonché la relativa gestione, devono essere tali da impedire la formazione di miscele infiammabili aeriformi, in caso di anomalie, nonché la propagazione alle circostanti sostanze combustibili, in caso di principio di incendio per cause elettriche.

ft

Il Funzionario Tecnico
(D.V.D. Gaetano PASQUATO)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3 co. 2, del D. Lvo 12/02/1993 n° 39 e art. 3-bis co 4-bis, del D. Lvo 7/03/2005, n° 82
Non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa.

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 495530 data 20/11/2020, pagina 5 di 6

Allegato al decreto
28 GEN. 2021

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>dipvvf</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>COM-PD</CodiceAOO><CodiceRegistro>REGISTRO
UFFICIALE</CodiceRegistro><NumeroRegistrazione>0021899</NumeroRegistrazione><DataRegistrazione>2020-11-17</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><

IndirizzoTelematico tipo="smtp">com.prev.padova@cert.vigilfuoco.it</IndirizzoTelematico><Mittente><Amministrazione><Denominazione>Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile</Denominazione><CodiceAmministrazione>dipvvf</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Indirizzo><Toponimo dug="Via">S.

Fidenzio</Toponimo><Civico>3</Civico><CAP>35100</CAP><Comune>Padova</Comune><Provincia>PADOVA</Provincia></Indirizzo></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazione>Comando Prov. VVF PADOVA</Denominazione><CodiceAOO>COM-PD</CodiceAOO></AOO></Mittente></Origine><Destinazione confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico

tipo="smtp">ambiente@pec.regione.veneto.it</IndirizzoTelematico><Destinatario><Denominazione>Regione Veneto</Denominazione><IndirizzoPostale><Toponimo>

<Toponimo><Civico/><CAP/><Comune/><Provincia/><Nazione/></IndirizzoPostale></Destinatario></Destinazione><Oggetto>Protocollo nr. 21899 - del 17/11/2020 - COM-PD - Comando Prov

VVF PADOVA ECOREX S.R.L. Á€" Procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006

, L.R. n. 4/2016 e D.G.R. n. 568/2018). Ampliamento Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in via Umbria 11, Monselice (PD). Convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 26 novembre 2020. PRATICA VV.F. 51307</Oggetto><Note/></Intestazione><Descrizione>

<Documento nome="COM-PD.REGISTRO UFFICIALE.2020.0021899.pdf" tipoMIME="" tipoRiferimento="MIME"/><Allegati><Documento id="I0" nome="51307.pdf" tipo

MIME="" tipoRiferimento="MIME"/><Documento id="I1" nome="4691-REG-1605616424397-51307 CONFERENZA DI SERVIZI CON PARERE.pdf.p7m" tipoMIME="" tipoRiferimento="MIME"/></Allegati></Descrizione></Segnatura>